



Les voix d'ETSO



L A C G T E T S O , L A V O I X P O U R S E F A I R E E N T E N D R E

COMPTE-RENDU

DU CSE HYDRO SUD-OUEST DU 31 AOUT 2023

Communication Président

Accidentologie et Sureté

AT Aston, PA Izourt, Droit d'alerte Bazacle
Campeurs en difficulté Ambialet

Point sur l'étiage – 44% des volumes contractuels lâchés

Point sur les procédures administratives et juridiques autour des usages des eaux issue d'Orédon

Départ du DUa au 1^{er} septembre 2023

Modifications apportées à l'ordre du jour (oubli de la pièce relative à la ZHA de Luchon par la Direction (report de la question), non fourniture de la pièce relative au conseil d'atelier de Palaminy)

Communication CGT

Nous indiquons que nous pouvons comprendre les oublis, cependant quand on entend que c'est à cause de nous que la question de Luchon est reportée, on comprend que des interprétations sont faites à notre rencontre.

Les décrets retraites sont sortis au cours de l'été, qui simplifient la vision pour les agents en fin

proches d'activité. En revanche, nous n'avons rien pour les nouveaux embauchés, il est aujourd'hui impossible de savoir ce qui rentre dans l'assiette de calcul de leur future retraite, quels éléments de rémunération seront cotisables.

AT grave à Kembs lors d'une manutention, le pronostic vital est engagé.

Nous ne comprenons pas la non-fourniture du compte-rendu du conseil d'atelier de Palaminy. La manière de procéder n'est pas réglementaire, l'ordre du jour avait été dûment signée par le Président et le Secrétaire, mentionnant la pièce. Le Président ne peut donc pas décider unilatéralement de la retirer. La question ne sera donc pas abordée sur le fond à cette séance.

Enfin, nous avons eu connaissance de l'externalisation de démontage de groupe dans les Alpes. Malheureusement, ceci est la conséquence de la politique de réduction des effectifs voulue par M. Giraud. Notre capacité à faire est saturée, et l'externalisation qui en découle va directement générer de la perte de compétences.



Les voix d'ETSO



LA CGT ETSO, LA VOIX POUR SE FAIRE ENTENDRE

COMPTE-RENDU

DU CSE HYDRO SUD-OUEST DU 31 AOUT 2023

Résultats MyEDF 2022

Présentation des résultats Unités par la Direction. La Direction évoque des résultats par équipe...qui ne nous ont pas été fournis.

Par ailleurs, les membres de la CSSCT indiquent que les résultats SST de MyEDF leur ont été présentés sans support, les supports n'ayant jamais été fournis. Cet engagement est pourtant issu de l'accord social Hydro.

Enfin, aucun plan d'action ne nous a été fourni ou proposé.

Nous avons déploré que la Direction cherche, une nouvelle fois à donner une information minimaliste qui vise à nous écarter de notre rôle de partenaire social.

C'est d'ailleurs l'objet des consignes pour l'extraction des données figurant en bas de l'enquête, rédigées par les DRH groupe à destination des Directions locales, et conseillant à l'employeur « de ne pas donner les résultats complets, sauf aux managers ». Dont acte.

ZHA Luchon

Pièce oubliée par la Direction. Report au CSE d'octobre.

Mise à jour des notes et instructions de l'Unité

Un point d'étape nous est présenté, mais la Direction reconnaît que la charge de travail est élevée et que les corrections et mises à jour prendront du temps. M. le Président indique vouloir faire un point en début d'année prochaine.

Nous insistons sur l'importance de la mise à jour des notes, consignes et instructions qui ont une valeur juridique en cas de problème. Un agent doit pouvoir à tout moment savoir où il peut trouver la note et en appliquer le contenu.

Or, dans le tableau qui nous est donné, des notes sont annoncées à jour alors que leur copie dans Alexandr'hy ne l'est pas. Attention donc, non seulement à la mise à jour, mais également au classement.

Présentation du projet G5+ Pouget

Présentation technique du projet de STEP et de ses possibilités. Le bassin supérieur serait celui de Pareloup, le bassin inférieur, dans le Tarn, au niveau de la retenue de Pouget.

Selon la Direction, les apports par le Tarn et la taille du bassin supérieur permettraient de



Les voix d'ETSO



LA CGT ETSO, LA VOIX POUR SE FAIRE ENTENDRE

COMPTE-RENDU

DU CSE HYDRO SUD-OUEST DU 31 AOUT 2023

réaliser une STEP à cycle saisonnier, ce qui serait unique en France.

Après des années d'attente, nous sommes très favorables au développement de l'hydroélectricité, indispensable aujourd'hui pour compenser les déséquilibres du réseau générés par les énergies alternatives.

En plus de l'intérêt technique - l'équilibre du système électrique - le renforcement du parc sera une expérience conséquente pour les agents concernés.

Chantier turbinage débit réservé Carbonne

Ce chantier aurait dû être livré plus tôt, mais une avarie sur le béton de la galerie a retardé le chantier qui a dû être repris.

Ce chantier a donc coûté de l'argent mais également de la ressource en interne, au GU.

Nous regrettons que les propositions des exploitants n'aient pas été entendues, nous regrettons également l'ergonomie définitive (local neuf mais exigü, problème de postures). Enfin les exploitants sont en attente de réponse sur des problèmes et des remontées.

En conclusion, des irritants subsistent et la rentabilité du projet est désormais très faible, c'est bien dommage, alors qu'il s'agit d'un

développement du parc, d'autant plus que la solution choisie était innovante, selon la Direction.

Outil Expensya

L'outil Expensya a été développé au cours de l'été, avec un bug introductif qui a invalidé les validations de frais effectuées le 3 juillet.

Nous regrettons :

Que les agents n'aient pas eu accès aux séquences de prises en main de l'outil, contrairement aux managers.

Que l'outil comporte des saisies répétitives, que l'on ne puisse plus enregistrer des localités régulièrement utilisées, que l'affichage des notes soit classé par date de... création de la note, et d'autres incongruités.

Nous avons appris par les équipes qu'il était demandé de faire des activités factices pour valider des faits générateurs, ce qui contrevient aux justifications de la Direction de la mise en place de cet outil pour pouvoir répondre aux contrôles de l'autorité.

Enfin, les validations étant possibles jusqu'au 3 du mois à 12h00, que se passera-t-il quand un jour férié sera accolé à un week-end ?



COMPTE-RENDU

DU CSE HYDRO SUD-OUEST DU 31 AOUT 2023

La Direction nous informe qu'une autre raison est la fin de la maintenance de l'outil GTA, et qu'à terme nous ne devrions plus avoir qu'un seul outil (temps et frais).

Nouveaux locaux de Golfech

Des malfaçons avaient été observées pendant la construction des nouveaux locaux administratifs de Golfech au printemps sur lesquelles nous avons alerté l'employeur. Un suivi attentif du chantier a été mis en place par la suite, ce qui a permis de corriger les défauts.

A ce jour, la levée de quelques irritants (sanitaires) serait souhaitable avant l'installation dans ces locaux.

Nous avons regretté le manque de suivi du chantier par l'entité interne qui en a la charge.

Conseil d'atelier Palaminy

La Direction justifie la non-fourniture unilatérale du compte-rendu, pourtant prévu dans l'ordre du jour, par une demande de modification du contenu du compte-rendu.

Cette situation, inédite dans notre établissement, est non réglementaire. De fait, nous n'avons pas abordé le point sur le fond.

Par ailleurs, nous avons fait lecture d'une déclaration dénonçant les pressions dont les rédacteurs du compte-rendu du conseil d'atelier font l'objet de la part de la Direction du GEH. (Déclaration en pj)

Le Secrétaire et la Président du CSE doivent se rencontrer sur les demandes de modifications du compte-rendu émises en séance.

Pointage des heures journée des exploitants

Des agents nous ont remonté des différences dans les modalités de pointage qui leur ont été demandé pour cette journée.

La Direction reconnaît un dysfonctionnement par méconnaissance. La DRH a édité un mode opératoire, et fera opérer des régulations.

Aucun système de contrôle journalier n'est établi, ce sont bien les remontées des agents qui ont permis de déceler les écarts.